

町内会長の皆様へ

2012年 1月 7日
JFEスチール株式会社
東日本製鉄所 総務部長

お詫びとお知らせ

東日本製鉄所(千葉地区)における発煙について

昨日 弊社において発生した大量の煙により、皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳なくお詫び申し上げます。

これは東日本製鉄所千葉地区(千葉市中央区川崎町1番地)の東工場における突発の停電に起因し、同地区にありますコークス炉で発生する可燃性ガスの吸引処理する設備も停止しましたため安全保全措置を施す過程で生じたものです。

具体的には可燃性のガス(水素、メタン、COガス)が拡散するのを防止するため、コークス炉上で着火・燃焼処理を行い無害化する際に、大量の煙を発生するに至りました。

なお所内および所外近郊地にて測定しましたところ基準内であること確認されており、無害化は着実に行われておりますこと、また本件による負傷者はおりませんことご報告させていただきます。

ただし、停電に至る原因・異常音など詳細は現在調査中ですので、改めてご説明させて頂く機会を設ける予定です。

地域の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑およびご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

以上